



Prüfinstitut für
Abwassertechnik
GmbH

PRÜFZEUGNIS

Tim-s Robert Lovše s.p.
Šentrupert 69, 8232 Šentrupert, Slowenien

EN 12566-3, Anhang B
Kleinkläranlagen für bis zu 50 EW

Kleinkläranlage ROKOTIMS
Wirbelbettverfahren im Dreikammer-Behälter

Prüfbericht PIA2016-268B44

Mittlere BSB ₅ Fracht (Zulauf)	0,27 kg BSB ₅ /d
Hydraulischer Tageszufluss	0,90 m ³ /d
Werkstoff	Beton
Reinigungsleistung (Nominalphasen)	CSB 90,2 % BSB ₅ 92,9 % SS 93,6 %
Stromverbrauch / Leistungsaufnahme	0,95 kWh/d

Geprüft durch:

PIA – Prüfinstitut für Abwassertechnik GmbH
(PIA GmbH)
Hergenrather Weg 30
52074 Aachen

Dieses Zeugnis ersetzt weder die Leistungserklärung
noch die CE-Kennzeichnung.



Notified Body
Nr.: 1739



Zertifiziert nach
ISO 9001:2008



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-17712-01-00

Prüfinstitut für Abwassertechnik GmbH
geprüft - tested - teste

Elmar Lancé

März 2016